



화재예방으로 더 안전하고 행복한  
대한민국의 미래를 열어갑니다.

SINCE 1973 창립 40주년



[www.kfpa.or.kr](http://www.kfpa.or.kr)  
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38  
Tel. 02-3780-0221~4 Fax. 02-3780-0239

design by intro [www.intro-e.com](http://www.intro-e.com)

화재예방시리즈

# 다중이용시설 이용 시 화재안전





화재예방시리즈

# 다중이용시설 이용 시 화재안전

# 7



다중이용시설이란 많은 사람이 출입하고 이용하는 시설로써  
음식점, 영화관, 학원, 목욕장, PC방, 노래방 등이 있으며,  
화재가 발생할 경우 많은 인명피해가 예상되므로  
화재안전에 유의해야 합니다.

## 화재 및 피해 예방대책



영업장내 피난안내도를 확인하여 비상구가 어디에 있는지 미리 파악해 두세요.



비상구 및 피난계단은 화재 시 피난통로 역할을 하므로 폐쇄하거나 장애물을 쌓아두지 마세요.



담배는 지정된 흡연구역에서만 피우고, 담배꽂초를 버리기 전에 불씨가 완전히 꺼졌는지 반드시 확인하세요.

## 화재 시 대처요령



화재를 처음 발견한 사람은 화재발신기를 누르거나 큰 소리로 화재사실을 주변에 알리세요. “불이야!”





화재사실(신고자 이름, 화재 발생장소, 현장상황)을  
소방서(119)에 즉시 신고하세요.



최초 화재 발견 시 소화기를 사용하여 진화하고,  
초기 진화가 불가능한 경우 즉시 대피하세요.



화재경보가 울리면 지체하지 말고 유도등의 표시방향을 따라 질서 있게 대피하세요.



엘리베이터, 무빙워크가 아닌 피난계단을 이용하여 대피하세요.  
엘리베이터는 화재 발생층에서 열리거나 정전으로 멈출 경우 갇힐 위험이 있습니다. (단, 피난용 엘리베이터는 이용 가능)



피난 시 방화문을 꼭 닫으세요. 방화문은 화재 시 불길과 연기의 확산을 지연시켜 안전한 피난을 도와줍니다.



연기가 많이 발생한 곳에서는 젖은 손수건이나 휴지 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 신속하게 대피하세요.



대피할 때에는 화재의 진행방향에 주의하여  
막다른 장소는 피하세요.



문손잡이가 뜨겁거나 문틈에서 연기가 새어 들어오는  
경우에는 문을 함부로 열지마세요.

## 소방안전교육

다중이용업을 새로이 하려는 영업주는 영업을 시작하기 전에, 종업원은 그 영업에 종사하기 전에 소방안전교육을 받아야 한다.

※ 소방교육을 받지 않는 경우 200만원 이하 과태료

- 〈예외〉 - 국내여행 등 부득이한 사유로 미리 교육을 받을 수 없는 경우 영업개시 또는 영업에 종사 후 3개월 이내 받아야 한다.  
- 그 해에 소방안전관리자 강습·실무교육 또는 위험물 안전관리자 교육을 받은 경우 소방안전교육을 받은 것으로 본다.

## 소방안전교육의 횟수 및 시기 등

신규교육 - 다중이용업주 : 다중이용업을 시작하기 전  
- 교육대상 종업원 : 다중이용업에 종사하기 전

수시교육 - 다중이용업소의 안전관리 규정을 위반한 다중이용업소  
영업주와 해당 업소에 종사하는 종업원 1인 이상

교육시간 4시간 이내

※ 신규로 교육을 받은 자가 교육 받은 날부터 2년 이내에 다중이용업을 하려는 경우 또는 다중이용업에 종사하는 경우에는 신규교육을 받은 것으로 본다.

## 화재배상책임보험

### 1. 화재보험과 화재배상책임보험의 차이점

- ① 화재보험 화재로 인한 자기건물의 손해를 보상
- ② 화재배상책임보험 화재로 인한 타인의 생명·신체·재산상의 손해를 보상

### 2. 언제부터 가입해야 하는지?

- ① 신규업소 2013. 2. 23부터(단, 150㎡ 미만 5개 업종은 2015. 2. 23부터)
  - ② 기존업소 2013. 8. 22까지 가입(단, 150㎡ 미만 5개 업종은 2015. 8. 22까지)
- 150㎡ 미만 5개 업종 휴게·일반 음식점, 게임제공업, PC방, 복합유통게임제공업

3. 보험금(보험 한도액) 사망·후유장애 1인당 1억원, 부상 2천만원, 재산피해 1억원

### 4. 가입의무 제외 대상

(화재로 인한 재해 보상과 보험가입에 관한 법률 제 2조에 의한 특수건물)

- ① 학원 : 학원으로 사용하는 부분의 바닥면적의 합계가 2,000㎡ 이상
- ② 다음 용도로 사용하는 부분의 바닥면적의 합계가 2,000㎡ 이상
  - ㉠ 게임제공업 ㉡ 인터넷컴퓨터게임시설제공업 ㉢ 노래연습장업 ㉣ 휴게음식점업
  - ㉤ 일반음식점업 ㉥ 단란주점영업 ㉦ 유흥주점영업
- ③ 층수가 11층 이상인 건물에 있는 다중이용업소
- ④ 목욕장업으로 사용하는 바닥면적의 합계가 2,000㎡ 이상
- ⑤ 영화상영관으로 사용하는 바닥면적의 합계가 2,000㎡ 이상
- ⑥ 실내권총총사격장

## 다중이용시설 화재안전 체크 포인트

점검사항	Yes	No
01 영업장 내의 피난안내도를 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 소화기가 보기 쉽게 통행에 지장이 없는 장소에 비치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 담배는 지정된 장소에서만 피우고, 담뱃불은 꼭 끄고 버리나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 전선이 벗겨지거나 가구 및 문틈에 눌리지는 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 하나의 콘센트에 여러개의 전열기구를 문어발식으로 꽂아 사용하지는 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 전열기나 이동식 난로는 탈 수 있는 물체로부터 1m 이상 거리를 유지하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 가스 사용 후에는 점화스위치와 중간밸브를 반드시 잠그시나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 비상구 및 피난계단에 물건을 두지 않는 등 대피로가 확보되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 계단의 방화문들은 닫힌 채로 유지되고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 정기적으로 화재예방교육 및 대피훈련을 실시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## KFPA란?

### 설립배경

KFPA(한국화재보험협회)는 1970년대 초 대형화재가 빈발함에 따라, 사전예방 및 사후복구 대책의 일환으로 『화재로 인한 재해보상과 보험 가입에 관한 법률』(법률 제2482호, 1973. 2. 6 공포)에 근거하여, 재해와 이해관계가 많은 보험회사가 방재전문기관을 설립, 운영하는 선진국 사례를 토대로 설립되었습니다.

### 주요업무

1. 특수건물 안전점검 화재예방을 위한 안전점검, 위험관리 서비스, 언더라이팅 활동 지원
2. 화재안전문화 정착사업 화재예방교육, 화재안전 봉사활동, 불조심 어린이마당 행사, 소방안전봉사상 시상식 등
3. 부설 방재시험연구원 운영 안전점검 기술력 향상, 손해보험의 과학화 및 국가 방재역량 강화를 위한 시험·연구·품질인증, 화재원인조사 등